



ZPI.272.9.2019

Nowy Sącz, dn. 11.04.2019 r.

Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego – etap II

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający Powiat Nowosądecki, z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „siwz”.

Pytanie nr 1 wykonawcy:

„czy na elewacji występują gniazda jaskółki oknówki jeśli tak to w okresie od maja do końca lipca jest okres lęgowy tzn. okres ochronny i nie można wykonywać prac na elewacjach a szczególnie przenosić gniazd – w związku z powyższym termin 100 dni kalendarzowych na wykonanie prac jest niewykonalny”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że na elewacji budynku nie występują siedliska (gniazda) jaskółki oknówki.

Pytanie nr 2 wykonawcy:

„czy brama garażowa ma być dwuskrzydłowa jak na rysunku czy podnoszona do góry jak w opisie”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga montażu bramy garażowej B1 dwuskrzydłowej jak wskazano na Rysunku nr 12 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Zamawiający zmienia w tym zakresie treść Załącznika nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna). Zmianie ulegają wszystkie zapisy, z których wynika, że brama garażowa ma być podnoszona do góry i otrzymują treść: „brama garażowa dwuskrzydłowa”.

Pytanie nr 3 wykonawcy:

„czy drzwi D8 mają być w całości przeszklone czy tylko w połowie”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga, aby zamontowane drzwi D8 były przeszklone w połowie (górną część przeszkloną, dolną część pełną).

Pytanie nr 4 wykonawcy:

„proszę o sprostowanie ponieważ w opisie branży architektonicznej zapisano: „Wymiana starych okien na nowe Współczynnik przenikania ciepła $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ” Powyższy zapis jest niezgodny z obowiązującymi normami powinno być: „Wymiana starych okien na nowe Współczynnik przenikania ciepła $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla całego okna.” Zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu z dnia 13 lipca 2013 r. (jak w załączniku).”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający wymaga wymiany starych okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla całego okna.

Zamawiający zmienia w tym zakresie treść Załącznika nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna). Zmianie ulegają zapisy:

- w pkt 4.2 Stan projektowany – rozwiązania projektowe, część pt. Planowany zakres termomodernizacji, tiret 8 Opisu w branży architektonicznej, w sposób określony w pkt II ppkt 2 lit. b) niniejszego pisma,
- w pkt 4.2 Stan projektowany – rozwiązania projektowe, część pt. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, akapit Wymagania dla stolarki okiennej, tiret 1 Opisu w branży architektonicznej, w sposób określony w pkt II ppkt 2 lit. c) niniejszego pisma,
- w pkt 1.3 tiret 8 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty termomodernizacyjne, w sposób określony w pkt II ppkt 2 lit. d) niniejszego pisma.

Pytanie nr 5 wykonawcy:

„1. Zgodnie z par 302 pkt 3 Warunków Technicznych w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, chroniące od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że osłony winny być montowane jedynie w salach i na korytarzach.

2. Proszę o doprecyzowanie wymagań technicznych i estetycznych co do osłon jakie mają być zastosowane, alternatywnie proszę o potwierdzenie, że osłony wykonane wg specyfikacji dostępnej na stronie www.oslonyagrzejniki.pl/specyfikacje będą uznane za spełniające wymagania SIWZ.”

Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wymaga zastosowania osłon grzejnikowych.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający **dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu poprzez:**
 - **zmianę Załącznika nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) w zakresie odpowiedzi udzielonych na pytania nr 2 i 4 wykonawcy,**
 - **przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.04.2019 r. do godziny 10.00,**
 - **zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 23.04.2019 r. godz. 10.15.**
2. Tym samym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
 - a) Załącznik nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna): zmianie ulegają wszystkie zapisy, z których wynika, że brama garażowa ma być podnoszona do góry i otrzymują treść: „brama garażowa dwuskrzydłowa”.
 - b) pkt 4.2 Stan projektowany – rozwiązania projektowe, część pt. Planowany zakres termomodernizacji, tiret 8 Opisu w branży architektonicznej w Załączniku nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) otrzymuje brzmienie:
„• Wymiana starych okien na nowe okna PCV. Okna z nawiewnikami o współczynniku przenikania ciepła $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla całego okna.”
 - c) pkt 4.2 Stan projektowany – rozwiązania projektowe, część pt. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, akapit Wymagania dla stolarki okiennej, tiret 1 Opisu w branży architektonicznej w Załączniku nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) otrzymuje brzmienie:
„- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ”
 - d) pkt 1.3 tiret 8 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty termomodernizacyjne w Załączniku nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) otrzymuje brzmienie:
„• Wymiana starych okien na nowe okna PCV. Okna z nawiewnikami o współczynniku przenikania ciepła $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ dla całego okna.”

- e) pkt 17 ppkt I.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, Kancelaria Administracyjna pok. 113, w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00”

- f) pkt 17 ppkt I.2) specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy:

siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

nazwa postępowania:

ZPI.272.9.2019 Oferta na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach – etap II

z dopiskiem:

„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 23 kwietnia 2019 r.”

- g) pkt 17 ppkt II.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 10.15, w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 207 (I piętro).”

3. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do niej pozostają bez zmian.

III. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji.

**Beata Zięcina – Kasieczka
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych**

Otrzymują:

1. Biuletyn Informacji Publicznej
2. Wykonawcy wg rozdzielnika
3. a/a Starostwo Powiatowe