

ZPI.272.9.2019

Nowy Sącz, dn. 18.04.2019 r.

## Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Nowosądeckiego – etap II

### I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zamawiający Powiat Nowosądecki, z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „siwz”.

#### Pytanie nr 1 wykonawcy:

„w projekcie i dokumentacji technicznej zawarto wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku silikatowego na ścianach i ościeżach natomiast w przedmiarze robót zawarto wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku mineralnego i malowanie”

#### Odpowiedź zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań przyjętych w projekcie wykonawczym dla branży architektonicznej, tj. wykonania wyprawy tynkarskiej z tynku silikatowego w kolorystyce wskazanej na rysunkach elewacji (Rysunki nr 6, 7, 8, 9).

Zamawiający zmienia w powyższym zakresie treść Załącznika nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna). Zmianie ulegają wszystkie zapisy, z których wynika, że należy wykonać wyprawę tynkarską z tynku mineralnego wraz z malowaniem i otrzymują treść: „wyprawa tynkarska z tynku silikatowego w kolorystyce wskazanej na rysunkach elewacji”.

### II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) oraz art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu poprzez:

- zmianę Załącznika nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) w zakresie odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 1 wykonawcy,
- przedłużenie terminu składania ofert do dnia 24.04.2019 r. do godziny 10.00,
- zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 24.04.2019 r. godz. 10.15.

2. Tym samym Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- a) Załącznik nr 1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna): zmianie ulegają wszystkie zapisy, z których wynika, że należy wykonać wyprawę tynkarską z tynku mineralnego wraz z malowaniem i otrzymują treść: „wyprawa tynkarska z tynku silikatowego w kolorystyce wskazanej na rysunkach elewacji”, w szczególności:
  - opis robót w poz. 3.6.14 Przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:  
„Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 1,5 mm”

- opis robót w poz. 3.6.15 Przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:  
„Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 1,5 mm ościeża do 30 cm”
  - b) pkt 17 ppkt I.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie:  
„Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, Kancelaria Administracyjna pok. 113, w terminie **do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00”**
  - c) pkt 17 ppkt I.2) specyfikacji otrzymuje brzmienie:  
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:  

nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy: .....
siedziba/miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy: .....
nazwa postępowania: <b>ZPI.272.9.2019 Oferta na roboty budowlane w budynku szkoły Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach – etap II</b>
z dopiskiem: <b>„Nie otwierać do godz. 10.15 dnia 24 kwietnia 2019 r.”</b>
  - d) pkt 17 ppkt II.1) specyfikacji otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10.15, w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 207 (I piętro).”
3. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do niej pozostają bez zmian.

### III. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zostało zawarte w pkt 27 specyfikacji.

**Beata Zięcina – Kasieczka**  
**Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych**

Otrzymują:

1. Biuletyn Informacji Publicznej
2. Wykonawcy wg rozdzielnika
3. a/a Starostwo Powiatowe