



Nowy Sącz,

2019 -05- 07

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu**

KR.ZUZ.3.421.210.2019.RW

**O B W I E S Z C Z E N I E
DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE**

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.),

zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22.03.2019 r. (data wpływu: 25.03.2019 r.), uzupełniony w dniu 23.04.2019 r., Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającej przez pełnomocnika Panią Wiolettę Kraus, adres do korespondencji: Wiertconsulting Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska 29a, 60-432 Poznań, **zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:**


- **prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy” (lewobrzeżnego dopływu pot. „Strzylawka” w km 2+100) gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, pod dnem metodą wykopu otwartego na działkach nr 2007, 1783, 2027/1, obręb 0009 Siołkowa, gm. Grybów,**
- **prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy” (lewobrzeżnego dopływu pot. „Strzylawka” w km 2+680) gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, pod dnem metodą przewiertu sterowanego na działce nr 1902, obręb 0009 Siołkowa, gm. Grybów,**
- **prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy” (lewobrzeżnego dopływu pot. „Strzylawka” w km 2+750) gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, pod dnem metodą wykopu otwartego na działce nr 1899, obręb 0009 Siołkowa, gm. Grybów,**
- **prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy” (lewobrzeżnego dopływu pot. „Strzylawka” w km 3+890) gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, pod dnem metodą przewiertu sterowanego na działkach nr 670/1, 704/5, obręb 0013 Stara Wieś, gm. Grybów,**
- **prowadzenie przez wody potoku „Strzylawka” w km 4+300 gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, pod dnem metodą przewiertu sterowanego na działkach nr 733, 724/2, obręb 0013 Stara Wieś, gm. Grybów oraz na działce nr 231, obręb 0012 Ptaszkowa, gm. Grybów,**
- **prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy” (prawobrzeżnego dopływu pot. „Strzylawka” w km 4+200) gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, pod dnem metodą wykopu otwartego na działce nr 2559/1, obręb 0012 Ptaszkowa, gm. Grybów,**
- **prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy” (prawobrzeżnego dopływu pot. „Strzylawka” w km 5+350) gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, pod dnem metodą wykopu otwartego na działkach nr 179, 178, obręb 0012 Ptaszkowa, gm. Grybów,**

- prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy z Cieniawy” (prawobrzeżnego dopływu pot. „Czarna Kamionka” w km 3+000) gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, pod dnem metodą wykopu otwartego na działkach nr 92/2, 91/1, obręb 0012 Ptaszkowa, gm. Grybów,
- prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy” (prawobrzeżnego dopływu pot. „Bez Nazwy z Cieniawy” w km 1+250) gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, pod dnem metodą wykopu otwartego na działce nr 93/2, obręb 0012 Ptaszkowa, gm. Grybów,
- prowadzenie przez wody potoku „Bez Nazwy” (prawobrzeżnego dopływu pot. „Bez Nazwy z Cieniawy” w km 0+800, przykrytego rurociągiem o średnicy 1200) gazociągu wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, nad potokiem metodą wykopu otwartego na działce nr 650, obręb 0002 Cieniawa, gm. Grybów.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów w godz. 7³⁰ – 14³⁰, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

Bogumił Donabidowicz
Starszy Specjalista
w Dziale Zgód Wodnoprawnych